



## Prélèvements aux sources - Chlorothalonil

### **Secteur - 030 Le Moulin - 250l/min (hors-service)**

N° d'échantillon : 20-62596 - Eau potable après le traitement

Lieu de prélèvement : 03 - Puits Moulin Neuf, après UV, Cheyres

| Date prélèvement                | 21.04.2020  |  |  |
|---------------------------------|-------------|--|--|
| Chlorothalonil R 471811 (M4)    | <b>3274</b> |  |  |
| Chlorothalonil R 611968 (M9)    | <10         |  |  |
| Chlorothalonil R 417888         | <b>1623</b> |  |  |
| Chlorothalonil SYN 507900       | 113         |  |  |
| Chlorothalonil SYN 548581 (M11) | 82          |  |  |

Unité ng / litre

Norme : max. 100 ng / litre

### **Secteur - 060 - Vaularbel supérieur - 50l/min (en service)**

N° d'échantillon : 20-62599 - Eau potable à la source

Lieu de prélèvement : 01 - Chambre de rassemblement Vau Larbel, Cheyres

| Dates prélèvements              | 21.04.2020 | 02.12.2020 |  |
|---------------------------------|------------|------------|--|
| Chlorothalonil R 471811 (M4)    | <b>243</b> | <b>260</b> |  |
| Chlorothalonil R 611968 (M9)    | <10        | <25        |  |
| Chlorothalonil R 417888         | 12         | <25        |  |
| Chlorothalonil SYN 507900       | <10        | <25        |  |
| Chlorothalonil SYN 548581 (M11) | <50        | <25        |  |

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre

### **Secteur - 040 - Le Pissiau - 120l/min (hors-service)**

N° d'échantillon : 20-62597 - Eau potable à la source

Lieu de prélèvement : 01 - Source Le Pissiau, Cheyres

| Dates prélèvements              | 21.04.2020  | 02.12.2020  |  |
|---------------------------------|-------------|-------------|--|
| Chlorothalonil R 471811 (M4)    | <b>1084</b> | <b>1370</b> |  |
| Chlorothalonil R 611968 (M9)    | <10         | <25         |  |
| Chlorothalonil R 417888         | 73          | 98          |  |
| Chlorothalonil SYN 507900       | <10         | <25         |  |
| Chlorothalonil SYN 548581 (M11) | <50         | <25         |  |

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre



## Secteur - 050 - La Chavanne - 34l/min (hors-service)

N° d'échantillon : 20-62598 - Eau potable à la source

Lieu de prélèvement : 01 - Source La Chavanne, Cheyres

| Dates prélèvements              | 21.04.2020 | 02.12.2020 |  |
|---------------------------------|------------|------------|--|
| Chlorothalonil R 471811 (M4)    | 260        | 190        |  |
| Chlorothalonil R 611968 (M9)    | <10        | <25        |  |
| Chlorothalonil R 417888         | 16         | <25        |  |
| Chlorothalonil SYN 507900       | <10        | <25        |  |
| Chlorothalonil SYN 548581 (M11) | <50        | <25        |  |

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre

## Secteur - 070 - Le Chalet - 40l/min (en service)

N° d'échantillon : 20-62600 - Eau potable à la source

Lieu de prélèvement : 01 - Entrée du réservoir communal, Cheyres

| Dates prélèvements              | 21.04.2020 | 02.12.2020 |  |
|---------------------------------|------------|------------|--|
| Chlorothalonil R 471811 (M4)    | 342        | 400        |  |
| Chlorothalonil R 611968 (M9)    | <10        | <25        |  |
| Chlorothalonil R 417888         | 21         | 31         |  |
| Chlorothalonil SYN 507900       | <10        | <25        |  |
| Chlorothalonil SYN 548581 (M11) | <50        | <25        |  |

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre



## Prélèvements dans le réseau de distribution - Chlorothalonil

### Secteur 004 - Ecole

N° d'échantillon : 20-73694 - Eau potable dans le réseau de distribution

Lieu de prélèvement : 01 - Ecole, sanitaires, Cheyres

| Dates prélèvements              | 28.05.2020 | 02.12.2020 |  |
|---------------------------------|------------|------------|--|
| Chlorothalonil R 471811 (M4)    | 355        | 270        |  |
| Chlorothalonil R 611968 (M9)    | <10        | <25        |  |
| Chlorothalonil R 417888         | 45         | 25         |  |
| Chlorothalonil SYN 507900       | <10        | <25        |  |
| Chlorothalonil SYN 548581 (M11) | <50        | <25        |  |

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre

### Secteur 001 - Châbles

N° d'échantillon : 20-73692 - Eau potable dans le réseau de distribution

Lieu de prélèvement : 01 - P.-A. Monney, buanderie, Châbles

|                                 | 28.05.2020 |  |  |
|---------------------------------|------------|--|--|
| Chlorothalonil R 471811 (M4)    | 246        |  |  |
| Chlorothalonil R 611968 (M9)    | <10        |  |  |
| Chlorothalonil R 417888         | 45         |  |  |
| Chlorothalonil SYN 507900       | <10        |  |  |
| Chlorothalonil SYN 548581 (M11) | <50        |  |  |

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre



## Secteur 005 - Les Coûtes

N° d'échantillon :

20-73695 - Eau potable dans le réseau de distribution

Lieu de prélèvement :

01 - Sortie STAP Les Coûtes (Le Mont), après UV, Cheyres

| Dates prélèvements              | 28.05.2020 |  |  |
|---------------------------------|------------|--|--|
| Chlorothalonil R 471811 (M4)    | <b>434</b> |  |  |
| Chlorothalonil R 611968 (M9)    | <10        |  |  |
| Chlorothalonil R 417888         | 68         |  |  |
| Chlorothalonil SYN 507900       | <10        |  |  |
| Chlorothalonil SYN 548581 (M11) | <50        |  |  |

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre

## Secteur 006 - En Crevel

N° d'échantillon :

20-73696 - Eau potable dans le réseau de distribution

Lieu de prélèvement :

03 - STAP EU En Crevel, Cheyres

| Dates prélèvements              | 28.05.2020 |  |  |
|---------------------------------|------------|--|--|
| Chlorothalonil R 471811 (M4)    | <b>894</b> |  |  |
| Chlorothalonil R 611968 (M9)    | <10        |  |  |
| Chlorothalonil R 417888         | 68         |  |  |
| Chlorothalonil SYN 507900       | <10        |  |  |
| Chlorothalonil SYN 548581 (M11) | <50        |  |  |

Unité ng / litre

Norme : 100 ng / litre